

Ny vägledning för prövning av små avlopp



Havs
och Vatten
myndigheten

1

Vad är på gång inom små avlopp?


- Ny vägledning för prövning
- Smartare miljöinformation – små avlopp
 - Nationell systematik
 - E-tjänst
- Uppdatering av vägledning för tillsyn

Havs
och Vatten
myndigheten

2

Ny vägledning för prövning

- Inga nya regler, utgår från AR 2016:17 (2006:7)
- Handboken från 2008 och AR från 1986 behövde uppdateras
- Ingen teknikvägledning



2019-03-15

3

3

Havs
och Vatten
myndigheten

Ny vägledning för prövning, forts

- Avstämd med: Lst, NV, SGU, FoHM, SLV, BoV, SLU m.fl.
- Referensgrupp av miljöinspektörer
- Remiss ute till 15 april
- Publicering och turné i höst

2019-03-15

4

4

Ny vägledning för prövning, forts

Havs
och Vatten
myndigheten

- Upplägg utifrån ansökningsprocessen



- Nya rättsfall
- Ny modell för att bedöma
 - högsta dimensionerande grundvattenyta
 - risk för påverkan på dricksvattentäkter

2019-03-15

5

5

Vem löser frågor?

Havs
och Vatten
myndigheten

Sökanden

Handläggaren


2019-03-15

6

6

Vem löser frågor?

Havs
och Vatten
myndigheten




2019-03-15

7

7

När löses frågor?

Havs
och Vatten
myndigheten




2019-03-15

8

8

När löses frågor?

Havs
och Vatten
myndigheten



2019-03-15

9

9



Fokus på utförlig komplett ansökan

Grundläggande för att

- en korrekt bedömning ska kunna göras
- handläggaren ska hålla sig inom sin roll
- anläggningen blir korrekt installerad/anlagd
- tillsynen ska fungera

2019-03-15

10

10



Exempel

- korrekt situationsplan och ritningar på anläggningen
- kritiska punkter pekas ut i installationsanvisning
- fysiska kontrollpunkter finns i drifts- och underhållsinstruktion

2019-03-15

11

11

Fysiska punkter för funktionskontroll bör redovisas redan i ansökan



Havs
och Vatten
myndigheten

2019-03-15

12



CE-märkta / ej CE-märkta produkter

- Förtydligande av vad miljömyndigheten får kräva/fråga om
- Ingen prestandadeklaration i ansökan → annan dokumentation får efterfrågas

2019-03-15

13

13

- Hur *avloppsprodukten* klarar kraven om inte detta ingår i standarden (t.ex. smittskydd) – inte ok



EN 12566-3 smittskydd ingår ej
EN 12566-6 smittskydd ingår

- Hur *anläggningen som helhet* kommer att klara kraven på den specifika platsen – ok



+



- Krav som är nödvändiga för att säkerställa skyddet av miljö & hälsa får ställas, se MOD M 4515-15.

2019-03-15

14

14



Havs
och Vatten
myndigheten



Kommunikation och remiss

- Alla som *kan* vara berörda eller ha viktiga upplysningar ska höras
- Det är myndigheten som hör berörda
- Berörd= påverkan på dricksvatten, lukt, annans mark m.m.
- Även om man inte yttrat sig kan man fortfarande vara berörd och ska delges beslutet

15

15



Havs
och Vatten
myndigheten

Tillämpning av MKN vid prövning av små avlopp

- Beakta effekten av samtliga små avlopps påverkan på MKN inom viss vattenförekomst – kumulativa effekter

2019-03-15

16

16

- Om betydande påverkan kan konstateras – högre än hög skyddsnivå kan vara aktuellt
- Men också det omvända - att lägre krav än normal skyddsnivå kan ställas om det är motiverat utifrån risken för påverkan




2019-03-15

17

17


GIS-stödet



2019-03-15

18

18



2019-03-15

19

19

Länsstyrelsen erbjuder Nationella webbutbildningar i GIS-stödet

- 21 mars: mellan kl 13.30-15.30
- 10 april: mellan kl 13.00-15.00
- 16 maj: mellan kl 9.00-11.00
- 5 juni: mellan kl 9.30-11.30

2019-03-15

20

20

Annan vägledning och kunskap

- [Referat av domar om små avlopp](#)
- [Rättsfallssammanställning Tillsynsärenden](#)
- [Rättsfallssammanställning Prövningsärenden](#)
- Hemsidan i övrigt med info till fastighetsägare, FAQ, rapporter m.m.
- HaV:s nyhetsbrev

2019-03-15

21

21



22