



BRÄDDAVLOPP (LÄNGSEKSECTION)


Bräddavlopp via ledning av typen "Weholite 1013/900 med gångkoppling" eller likvärdig med special tillverkad "reglermuff" av rostfritt stål.



BRÄDDAVLOPP (PRINCIPISSKISS)

Vertikalt stående ledningsändre med special tillverkad "reglermuff" i rostfritt stål.


Ytterdiameter ledning 1013 mm
Innendiameter ledning 900 mm



MONTERING "REGLERMUFF"

Flänsar för sammandragning med bult. Tre bultar (M10) med fäsende mutter (typ Nylock) drar samman flänsarna på avstånden 100, 200 respektive 300 mm från nedre kanthöjd. Gummiduk fästes på insida moff för fästning mot rör.

Vid montering orienteras bulträd åt nordväst. Överkant skiva sättes till höjden +11,30.



REV	ANT	ÖVERSLÄNKNINGSYTA UTMÅTT MM	DATUM
		08-06-24	
			REVISIÖNEN ÄSKER
TÄBY KOMMUN	TEKNIKA KONTORER	VISNING	Bergtorpsvägen - Nya Täbyvägen Dagvattenreningsanläggning BRÄDDAVLOPP
RITAD AV	TECKENAD AV	SKALA:	1:
ANDREAS JACOBS	GODKÄND AV	RTNINGSSNUMMER	5151-29-11 VA
		REV	